



Saksbehandler: Elin Sveinhaug
Direkte linje:

Vår dato
02.07.2019
Deres dato

Vår ref.
18/5763- 6
Deres ref.

Springen AS
Postboks 303
2381 BRUMUNDDAL

Vedrørende endring av avløpsanlegg - Gnr. 527 Bnr. 568 - Grunnåsen 51, 2612 Sjusjøen

Viser til epost datert 25.06.2019 vedrørende endring av avløpsanlegg på eiendom gnr. 527 bnr. 568.

Tiltakshaver ønsker å øke kapasiteten til avløpsanlegget ved å etablere en ny *tett tank* i forbindelse med utslipp fra fritidsboligen. Kommunen har tatt opp saken på fellesmøte ved avd. kart- og byggesak den 02.07.19. Det er vurdert at dette tiltaket **ikke** kan godkjennes.

Kommunen har følgende merknader:

1. Det opplyses om at det i praksis ikke er helårsvei til fritidsboligen for tømming av tanken. Dette er et vilkår jf. punkt 10. i utslippstillatelsen datert 11.09.2018.
2. **Innlagt vann** er forbundet til **helårsvei** iht. *kommunedelplan for fjellet* (2011). Da det i praksis ikke er helårsvei her, skulle det ikke vært tillatt med innlagt vann i denne fritidsboligen. Innlagt vann øker vannforbruket, og medfører større risiko for forurensning, og større konsekvenser ved problemer med tanken.
3. Utslippstillatelsen (2018) ble gitt for **5 pe** (dvs. 5 personer), som omsøkt. Det opplyses om at fritidsboligen til tider benyttes av vesentlig fler enn dette. Dersom fritidsboligen benyttes av fler, er ikke avløpsanlegget dimensjonert for dette.
4. I utgangspunktet har kommunen mulighet til å trekke utslippstillatelsen tilbake på bakgrunn av ovennevnte punkter, jf. Forurensningsforskriften § 18 punkt. 1.

Med hilsen

Elin Sveinhaug
Ingeniør

Kopi til:
Ingri Egeberg

Parkveien 4A

5003

BERGEN