



Saksbehandler: Ikram Jacobsen Amro  
Direkte linje:

Vår dato  
26.09.2019  
Deres dato

Vår ref.  
19/5253- 2  
Deres ref.

Storåsen AS  
Sjusjøen-Pihl 4328  
2612 SJUSJØEN

## Tilbakemelding om mangler - Søknad om utslipp, Gnr. 527 bnr. 1 fnr. 2471, Kuåsen 14

Tiltak: UTSLIPPSTILLATELSE  
Byggested: Gbnr: 527/1 KUÅSEN 14  
Tiltakshaver: Ida Husen og Rune Edwin Enholm  
Ansvarlig søker: Storåsen AS

Herved bekreftes at søknaden om Utslippstillatelse er mottatt hos oss 20.09.2019.

Denne søknaden mangler dokumentasjon og tas ikke inn under behandling hos oss før vi har mottatt supplerende dokumentasjon som beskrevet under.

### Utslippets størrelse:

Søknaden skal inneholde opplysninger om utslippets størrelse i pe, jf. forurensningsforskriften § <12-4/13-4> første ledd nr. 1 bokstav e), det står på søknadsskjema om at volumet på den omsøkte tette tanken er  $10m^3$ , Ringsaker kommune godkjenner ikke tanker større enn  $9m^3$ , det er grense på hvor stor tanken skal være på hytte, i hensyn til tømning. Volumet skal være mellom  $6-9m^3$  for alt avløp.

Hvis dere ønsker at søknaden behandles videre, må det sendes skriftlig bekreftelse på endring av volumet på tanken.

Saken vil bli lagt i bero inntil videre

Har du spørsmål angående saken, ta kontakt med undertegnede på mobil 96943179, tf: 62335139, eller via e-post. [Ikram.jacobsen.amro@ringsaker.kommune.no](mailto:Ikram.jacobsen.amro@ringsaker.kommune.no)

Med vennlig hilsen

Ikram Jacobsen Amro  
Ingeniør

**Kopi til:**  
Ida Husen og Rune  
Edwin Enholm

Jarveien 22D

1358

JAR

Postadresse:  
Postboks 64  
2381 BRUMUNDDAL  
Epost: [postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no](mailto:postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no)

Kontoradresse:  
Furnesvegen 28  
2381 BRUMUNDDAL

Telefon: 62 33 50 00  
Facebook: ringsakerkommune  
Organisasjonsnummer: 864 950 582  
Nett: [ringsaker.kommune.no](http://ringsaker.kommune.no) / [ringsaker.no](http://ringsaker.no)

