
Fra: Rotstigen, Solfrid
Sendt: onsdag 9. oktober 2019 16.00
Til: Postmottak Kart og byggesak
Emne: Uttalelse fra Teknisk Drift

Journalføres 19/4319

Vh
Solfrid

Fra: Lyseng, Jon
Sendt: onsdag 9. oktober 2019 15:46
Til: Rotstigen, Solfrid <solfrid.rotstigen@ringsaker.kommune.no>
Emne: SV: Skannet fra Canon skanner

Teknisk drift har 9/10-2019 vært på befaring i Østlivegen 1. G.nr 367, B.nr105 Moelv.

Det søkes om dispensasjon for plassering av Garbage innenfor byggegrense mot Østlivegen. Teknisk drift ser at dette kan skape store utfordringer som vegeier.

1. Det må graves inn i vegskråningen som videre kan forårsake utglidning av vegen.
2. Snø fra brøyting vil føre til stort press på vegg mot veg.

Dette er ingen god løsning, teknisk drift fraråder bygging som vist i søknad om dispensasjon.

MED VENNLIG HILSEN

Jon Lyseng
VEGINGENIØR

**BESØKSADRESSE:ÅNDERKVERN
BRUGSVEGEN 1 1A, 3 ETG.
2390 MOELV
E-POST. jon.lyseng@ringsaker.kommune.no
TLF. 952 51 333**



RINGSAKER KOMMUNE

Fra: Rotstigen, Solfrid <solfrid.rotstigen@ringsaker.kommune.no>
Sendt: 8. oktober 2019 08:33
Til: Lyseng, Jon <jon.lyseng@ringsaker.kommune.no>
Emne: VS: Skannet fra Canon skanner
Viktighet: Høy

HEI.

Vh
Solfrid

Fra: Rotstigen, Solfrid
Sendt: onsdag 2. oktober 2019 10:39
Til: Postmottak Teknisk drift <postmtk@ringsaker.kommune.no>
Emne: VS: Skannet fra Canon skanner
Viktighet: Høy

HEI.

Etterlyser fremdeles deres svar på dispensasjon ved plassering av garasje innenfor byggegrense mot kommunal veg.

Med vennlig hilsen

Solfrid Rotstigen
Ingeniør byggesak
Kart og Byggesak
Ringsaker kommune
T: +47 62 33 50 00
D: +47 62 33 52 10

Jeg jobber deltid, er på kontoret tirsdag og onsdag. For å sikre at epost kommer frem bør alle henvendelser sendes postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no

