



**TEGNFORKLARING**

- - - - - → Fluktvei
- Håndslukker
- - - - - Branncellebegrensende vegg - EI 30

Brannalarmanlegg kategori 2 må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960:2013 og NS-EN 54-serien.

Ledesystem prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926-1:2017

A	Revisjon etter endring av arkitektmodell	LTMJ	ØU	23.09.2019
Rev.	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Dato
Ringsaker kommune Prøysenhuset tilbygg		Målestokk	Dato	19.03.19
		1 : 100	Tegnet	LTMJ
Brannplan mellometasje Prestvegen 1, Gnr/brnr: 232/8		Arkstørrelse	Prosjektnr.	19019
		A2	Tegningsnr.	Br2
				Rev. A
		Strandsagvegen 1 2383 Brumunddal Mob. 9112 4181 / 9763 2320 org.nr.: 912104028		