

KONTROLLRAPPORT

Oppdragsnavn: Prestvegen 1, Prøysenhuset, Ringsaker

Emne: Uavhengig kontroll av brannprosjektering

Prosjektnr: RIBr-453-19

Dato: 02.10.2019



BRANNSTRATEGI AS

1 INNLEDNING

Brannstrategi AS er engasjert av Multi-Bygg AS for å utføre en uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering (KPR) i forbindelse med nytt tilbygg til Prøysenhuset.

Generelt for kontroll av prosjektering gjelder at ansvaret for valg av løsninger, tiltak og funksjonskrav påhviler den prosjekterende. Kontrollen skal påpeke mangler, avvik og forhold som er vurdert vesentlig å endre før igangsettelse men ikke etterprøve om den prosjekterende har valgt optimale løsninger med henhold til ytelse, funksjon, kostnad m.m. Ansvarlig prosjekterende kan lukke avvik enten ved å:

- Omprosjektere, eller
- Verifisere at valgte løsninger oppfyller regelverket

Ansvarlig prosjekterende skal melde tilbake til kontrollerende hvilket av disse to alternativ som er valgt for å lukke avviket. Ansvarlig kontrollerende påser at avvik er lukket ved mottak av melding fra ansvarlig prosjekterende.

Verifikasjon eller faglig begrunnelse for valgte løsning skal inngå i ansvarlig prosjekterendes dokumentasjon, men skal ikke oversendes ansvarlig kontrollerende.

Dersom prosjekterende ikke velger et av de ovennevnte alternativer, foreligger det et åpent avvik som ansvarlig kontrollerende har plikt til å melde til kommunen.

For prosjektering skal kontrollen omfatte brannkonsept (rapport, tegninger og evt. analyse) og dokumentasjon av kvalitetssystem.

Tiltaket skal følgelig søknadsbehandles, og prosjekteres etter Plan- og bygningsloven med tilhørende Forskrift om krav til byggverk (Byggteknisk Forskrift - TEK17).

Ansvarlig kontrollerende




Terje Reginiussen (TR)
Branningeniør
Cand. Mag.

Epost: terje@brannstrategi.no
Tlf: 924 39 024

DOKUMENTHISTORIKK:

01	02.10.2019	Kontrollrapport, versjon 1	TR		TR
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent

BRANNSTRATEGI AS
BASKERUDBERGET 18 - 3531 KROKKLEIVA
www.brannstrategi.no post@brannstrategi.no
Orgnr: 997 834 534 MVA



1.1 BESKRIVELSE AV OBJEKT OG KONTROLLOPPGAVE

Gård- og bruksnummer	232 / 8
Adresse	Prestvegen 1
Kommune	Ringsaker ()
Tiltakshaver	Multi-Bygg AS
Kontrollområde	i forbindelse med nytt tilbygg til Prøysenhuset
Brannteknisk prosjekterende/rådgiver	Ugelstad Byggrådgivning AS
Ansvarlig søker	Ukjent
Omfang og grensesnitt	Uavhengig kontroll av brannkonsept på et overordnet nivå (nivå A iht. Byggedetaljer 321.026).
Tiltaksklasse for brannteknisk prosjektering	2
Referanse	TEK 17 med veiledning SAK 10

1.1.1 KONTROLLERTE DOKUMENTER

Dokumentnavn	Dato	Rev
Brannkonsept	25.09.2019	
Tegninger	25.09.2019	
Sjekkliste	25.09.2019	

2 REGISTRERING AVVIK OG MERKNADER

Det er gjort enkelte endringer i tidligere brannkonsept, blant annet på plassering av rømningsveier/utganger, plassering av branntavle, hovedangrepsvei for brannvesenet og bruttoarealet av tilbygget er redusert.

Det er det reviderte brannkonseptet som nå er kontrollert. Kontrollen har avdekket 0 avvik og 0 merknader.

2.1 Prosjektering - brannkonsept

Tabellen angir forhold i prosjekteringen som er registrert som avvik, merknad eller kommentar. Forhold markert som avvik skal lukkes av PRO. PRO skal melde tilbake til KPR hvordan avviket er lukket iht. prosedyre i SAK10. § refererer til kapittel i brannkonsept. Ref. VTEK § 11- angir i hvilket kapittel i VTEK ytelsen finnes.

Nr.	Ref. VTEK § 11-	Forhold	Avvik	Merknad/ kommentar	Lukket av PRO ved		Åpent avvik	Varslet kommune (dato)
					Omprosjektering	Verifisering		

Det ble ikke funnet avvik eller merknader.

2.2 Prosjektering - branntegninger

Det er ikke funnet mangler eller avvik ved kontrollerte branntegninger.

2.3 Prosjektering - kvalitetssystem

Det er ikke funnet mangler ved sjekklister/KS-systemet.

3 KONTROLLERKLÆRING

Kontrollerklæring kan signeres ettersom PRO da det ikke er avvik eller PRO har meldt skriftlig tilbake hvordan avvikene skal behandles. Punkter som eventuelt er merket som merknad/kommentar bør vurderes av PRO og tas med i brannkonsept.

Ved endringer i brannsikkerhetsstrategi/ konseptuelle løsninger må dette forelegges Brannstrategi AS for kontroll da dette kan medføre at forutsetning for kontrollerklæring endres.

Brannstrategi AS, 02.10.2019

PROSJEKT: Prøysenhuset - Prestvegen 1 - Ringsaker
PROSJEKTNUMMER: 453-19
OPPDRAGSGIVER: Multi-Bygg AS

UTARBEIDET AV: TR
REV:
DATO: 02.10.2019

