

Arnkvern Miljø og Renovasjon AS
Arnkvernvegen 98
2320 FURNES

Att: Ole Kristian Qvale

RINGSAKER GB 760/154

Dato: 11.07.2019
Prøve ID: 2019-12842
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 04.07.19

Analyseperiode: 04.07.19 - 11.07.19

2019-12842-1

Vann fra oljeutskiller

Tatt ut: 28.06.19 - 28.06.19

Merket: Int.mrk.:1641/7

Referanse: Dekkteam Furnes, Nydal

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Målesikkerhet
Oljefraksjon C10-12	83) 0.700	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljefraksjon C12-16	83) 0.200	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljefraksjon C16-35	83) 0.200	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljefraksjon C35-40	83) <0.030	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljeindeks, sum >C10-C40	83) 1.1	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	

< betyr: Mindre enn

83) Utført av Synlab AB - Linköping ISO17025:2005 SWEDAC 1006

Med hilsen

Sigrid Gregusson
Kvalitetsleder/seniorrådgiverKopi til
Tone F. Nordahl (E-post)