



Saksbehandler: Elin Marie Mangerud Melby
Direkte linje: 969 43 180

Vår dato
23.10.2019
Deres dato

Vår ref.
18/5763- 8
Deres ref.

Springen AS
Postboks 303
2381 BRUMUNDDAL

Vedrørende endring av avløpsanlegg - Gnr. 527 Bnr. 568 - Grunnåsen 51, 2612 Sjusjøen

Viser til dokument datert 09.10.19 vedrørende nedsetting av en ekstra tett tank tilknyttet fritidsboligen på Grunnåsen eiendom gnr. 527 bnr. 568.

Kommunen gjør oppmerksom på at det ikke er gjort noe *vedtak*. Dere har ikke sendt inn en formell søknad iht. Forurensningsforskriften, men det har vært en *dialog*.

Kommunen godkjenner tankstørrelser på 6 - 9 m³ (èn enhet).

Utslippstillatelsen for eiendommen som er datert 11.09.18, gjelder tankstørrelse 6 m³. Dvs. dere kan søke om endring av avløpsanlegg dersom dere ønsker å skifte eksisterende tank på 6 m³ til en tank på 9 m³. Kommunen godkjenner èn enhet og ett tappepunkt.

Kommunen ber om at dere legger ved dokumentasjon fra tømmefirmaet, Arnkværn, om at det er **helårsvei** for tømning av tanken med tømmebil, også på vinteren.

Tiltaket må søkes om på eget skjema som legges ved i dette brevet.

Med hilsen

Elin Marie Mangerud Melby
Ingeniør

Kopi til:
Ingri Egeberg
Pihl AS

Parkveien 4A
Postboks 113

5003
2628

BERGEN
SIUSJØEN