



Ringsaker kommune

Postboks 13  
2381 BRUMUNDDAL

Hamar, 31.10.2019

Deres ref: 19/5761  
Vår ref: Sak. nr. 19/8270 - 2  
Saksbeh. Agnethe Jovall Tlf. 62544433

## **Svar - Tilbygg og fasadeendring føderådsbygning - gnr/bnr 606/1 - Hoel gård - Tingnesvegen 581, Ringsaker kommune - kulturminnefaglig vurdering**

Viser til oversendelse fra kommunen 21.10.19 med søknad om bruksendring, tilbygg og fasadeendring av føderådsbygningen på Hoel. Vedlagt var beskrivelse av omsøkte arbeider og tegninger av framtidige fasader og plan. Dette er en kulturminnefaglig uttalelse, og vi har ikke vurdert søknaden ut fra kommuneplanen.

Tiltakshaver ønsker å endre fasade på eksisterende bolig slik at bygningen skal likne mer på lysthuset fra 1900 som står like ved. Boligen er derimot bygd i 1954 med noen endringer fra 1980-tallet.

Tiltakene dreier seg om større vinduer i gavl mot øst, tilbygg i første etasje mot sør, vest og nord, mot sør en terrasse av natursteinsmur. Omplasserte vinduer i andre etasje mot vest, i første etasje mot alle himmelretningene, samt i underetasjen mot øst og vest. På taket etableres tre arker mot sør, og to takvinduer mot nord.

Bygningen søkes endret til en stil fra rundt 1900 for å kunne likne mer på lysthuset. Det er riktignok 39 meter mellom bygningene. Bilder av føderådsbygningen slik den ser ut i dag var ikke vedlagt. Det kunne hende at den eksisterende bygningen sin stil fra 1950-tallet kan være bevaringsverdig, som en epoke av gården som viser at man bygde ny føderådsbygning på den tida, slik at bygningene fremdeles viser de ulike byggeepokene. Bygningen endrer etter hva vi

Fylkesdirektøren

BESØK: Parkgata 64, Hamar POST: Pb. 4404, Bedriftssenteret, 2325 HAMAR  
TELEFON: 62 54 40 00 E-POST: postmottak@hedmark.org ORG.NR: 942 116 217

[www.hedmark.org](http://www.hedmark.org)



kan se karakter og stil. Dersom man vil bygge i stil fra rundt 1900, vil vi anbefale at srossene være gjennomgående og ikke løse, panelet være hølva (ikke ru overflate), fortsatt teglstein på taket og ikke impregnerte materialer. Ellers kan Fylkesdirektøren ikke se at de omsøkte arbeidene vil påvirke kulturlandskapet eller bygningsmiljøet negativt. Ombyggingen påvirker heller ikke den freda hovedbygningen.

Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reithaug  
ass. fylkessjef  
Samferdsel, kulturminner og plan

Elisabeth Seip  
kulturvernleder

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*