



Samfunnsmedisinsk enhet
for Hamarregionen

Ringsaker Kommune - Messenlia skole
Postboks 13

2381 BRUMUNDDAL

Deres ref.:
15/7558-10

Vår ref:
Egil Johansen
Tlf: 91779698
15/3948(11)

Arkiv:
/J07/
88180/19
-

Dato:
07.11.2019

Tilbakemelding på fremlagt risikovurdering for eksistens, vekst og spredning av legionellabakterien

Vi viser til brev datert 30.10.2019 vedlagt risikovurdering for eksistens, vekst og spredning av legionellabakterier ved Messenlia skole.

Fremlagt dokumentasjon vurderes som tilfredsstillende.

Vi påpeker at de tiltak som er beskrevet i risikovurderingens punkt 7.3 (videre anbefalinger) må følges opp. Kulepunkt 1 («*Bruke el-kolbene i berederne i stedet for oppvarming via varmeanlegget som sikkerhet for tilstrekkelig temperatur og oppholdstid for varmt forbruksvann*») vurderes som vesentlig for å sikre tilfredsstillende vanntemperatur på varmtvannsberedere (>70°C).

Alle avvik etter tilsyn er tidligere lukket, jfr. vårt brev datert 23.3.2017. Skolen er godkjent med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. den 31.8.2000.

Med hilsen

Bente Bjørnhaug
Kommuneoverlege

Egil Johansen
Rådgiver miljørettet helsevern

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.

Kopi til:

Ringsaker Kommune - kommunalsjef skole og barnehage
Ringsaker Kommune - bygg og eiendom