

Ringsaker kommune
Drec, Lidija

Ref : 20/1705-2
Deres ref :
Dato : 10.03.2020

Svar - Spørsmål angående tilsyn med produktdokumentasjon

Dersom komponentene i veggelementene enkelt kan inspiseres uten å fjerne kledning, isolasjon, membran, vindsperre eller lignende, er det tilstrekkelig at enkeltkomponentene i veggelementet dokumenteres.

I noen tilfeller er det ikke så lett å vurdere om veggelementet skal regnes som åpent eller lukket. Du kan da gjøre en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.

I vedlagte dokumentasjon er det poengtert at isolasjonen er lagt inn i elementet dekket med et midlertidig lag med plast. Dersom dette er tilfellet og enkeltkomponentene i veggelementene enkelt kan inspiseres, kan elementet i noen tilfeller fortsatt regnes som åpne.

Det bør i tillegg kunne vises til kvalitetsrutiner for valg av komponenter og moteringsanvisning på norsk, svensk eller dansk der det er hensiktsmessig.

Vennlig hilsen

Hans Mattis Øygarden
Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
