

Arnkvern Miljøog Renovasjon AS  
Arnkvernvegen 98  
2320 FURNES

Att: Ole Kristian Qvale

Dato: 12.06.2020  
Prøve ID: 2020-9694  
ver 1

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 05.06.20

Analyseperiode: 05.06.20 - 12.06.20

2020-9694-1

Vann fra oljeutskiller

Tatt ut: 28.05.20 - 28.05.20

**Merket: Int. mrk. 29560**

**Referanse: Krokstad skovn IV A/S, Gjerlunv Ic**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Oljefraksjon C10-12	83) <b>4.1</b>	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljefraksjon C12-16	83) <b>1.80</b>	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljefraksjon C16-35	83) <b>1.20</b>	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljefraksjon C35-40	83) <b>0.09</b>	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljeindeks, sum >C10-C40	83) <b>7.2</b>	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	

83) Utført av Synlab AB - Linköping ISO17025:2005 SWEDAC 1006

Med hilsen



Ingeborg Tønseth  
Laboratorieleder

Kopi til  
Tone F. Nordahl (E-post)