

Arnkvern Miljø og Renovasjon AS  
Arnkvernvegen 98  
2320 FURNES

Att: Ole Kristian Qvale

Dato: 23.02.2020  
Prøve ID: 2020-2675  
ver 1

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 17.02.20

Analyseperiode: 17.02.20 - 23.02.20

2020-2675-1

Vann fra oljeutskiller

Tatt ut: 13.02.20 - 13.02.20


Merket: Int.mrk.:1159/8

Referanse: Strandsagvn. 1, Brumunddal

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Oljefraksjon C10-12	83) <b>0.1</b>	mg/l	SS-EN ISO 9377-2, mod	<b>±0.04</b>
Oljefraksjon C12-16	83) <b>0.1</b>	mg/l	SS-EN ISO 9377-2, mod	<b>±0.04</b>
Oljefraksjon C16-35	83) <b>0.6</b>	mg/l	SS-EN ISO 9377-2, mod	<b>±0.2</b>
Oljefraksjon C35-40	83) <b>0.08</b>	mg/l	SS-EN ISO 9377-2, mod	<b>±0.03</b>
Oljeindeks, sum >C10-C40	83) <b>0.9</b>	mg/l	SS-EN ISO 9377-2, mod	<b>±0.4</b>

83) Utført av Synlab AB - Linköping ISO17025:2005 SWEDAC 1006

Med hilsen



Ingeborg Tønseth  
Laboratorieleder

Kopi til  
Tone F. Nordahl (E-post)