

DRIFT OG FUNKSJONSKONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG

| Virksomheten | |
|---|---------------------------|
| Navn: M. Dobloug Eiendom AS | |
| Postadresse: Øvermarka 6 | Virksomhetsnr.: 985934029 |
| Postnr./Sted: 2320 FURNES | Epost: |
| Kontaktperson: | Telefon: |
| Type: Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Verksted <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet: <input type="checkbox"/> | |

| Oljeutskilleranlegget | |
|--|---------------------------|
| Adresse og beliggenhet: Øvermarka 6 | |
| Kommune / Gnr/Bnr: 760/44 | |
| Materiale: Stål <input checked="" type="checkbox"/> Gup <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> | Type/Merke: ODIN SUK SR |
| Volum utskillerdel (m3): 10 | Volum sandfangdel (m3): 3 |

| Arbeid som skal utføres. | |
|--|---|
| Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Har virksomhet en kontroll & tømmeavtale? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> |
| Avtaleholder: AMR AS | |

| Driftskontroll av oljeutskilleranlegget | | |
|--|---|--------------------------------|
| Kontrollpunkter | Kryss av | Anmerkning, avvik og merknader |
| Vanndyp i sandfang (%) <50% tilsier tømning lhh forskriftene | 100 | |
| Er vann-nivå lavere enn utløpsrør? | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kontroll av slam i utskiller del? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | ok |
| Er det lokk på utløpskasse? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Har oljeutskiller anlegget koalesensenhet? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Er det montert nivåføler/alarm? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | feil kammer |
| Er det separat sandfang før oljeutskiller? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Har kumlukk pakning? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Vurdert overflate, sprekkdannelser etc.? | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kontroll av anoder der det er? | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Er det installert prøvetakings kum? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| -Hvis ikke, hvor kan kontrollprøver tas? | | |

| Arbeid og tømming som er utført | | |
|--|---|----------------------|
| Rengjøring & tømming av sandfangdel? | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Rengjøring & tømming av oljeutskiller del? | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Rengjøring av overløp og utløpskasse? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Rengjøring av koalesensfilter? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Rengjøring av prøvetakings kum? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Rengjøring av nivåføler og alarm? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> | |
| Tømming av olje-fase i oljeutskiller (liter): | 800 | Dekl. nr.: 900977625 |
| Tømming av oljeholdig slam i oljeutskiller (m3): | | Dekl. nr.: |

| |
|---------------------|
| Generell kommentar: |
|---------------------|

Dato: 25.03.2020

Sign: *JMV*

Tømmefirma: Arnkværn miljø og renovasjon AS