

Arnkvern Miljøog Renovasjon AS
Arnkvernvegen 98
2320 FURNES

Att: Ole Kristian Qvale

Dato: 03.04.2020
Prøve ID: 2020-5253
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 27.03.20

Analyseperiode: 27.03.20 - 03.04.20

2020-5253-1

Vann fra oljeutskiller

Tatt ut: 24.03.20 - 24.03.20

Merket: Int.mrk.: 1573.8

Referanse: Andre Bilpleie, Moelv

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Oljefraksjon C10-12	83) 40	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljefraksjon C12-16	83) 110	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljefraksjon C16-35	83) 130	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljefraksjon C35-40	83) 0.20	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	
Oljeindeks, sum >C10-C40	83) 280	mg/l	GC/FID, ISO 9377-2mod	

83) Utført av Synlab AB - Linköping ISO17025:2005 SWEDAC 1006

Med hilsen



Ingeborg Tønseth
Laboratorieleder

Kopi til
Tone F. Nordahl (E-post)