



Saksbehandler: Lidija Drec
Direkte linje: 476 96 758

Vår dato
01.07.2020
Deres dato
15.06.2020

Vår ref.
19/815- 21
Deres ref.

Byggspesialisten AS
Sentrumsveien 4
8920 SØMNA

Tilsyn med tilgjengelig boenhet - Nybygg to 8-mannsboliger og en 6-mannsbolig, gnr 790 bnr 299, Furuvegen 31, Furnes

Viser til deres e-post mottatt 15.6.2020 vedlagt dokumentasjon for tilsyn med tilgjengelig boenhet.

Etter en gjennomgang av mottatte dokumenter ber vi om en redegjørelse på hvordan følgende krav i TEK 17 er ivaretatt i tiltaket:

§ 12-11. Balkong, terrasse og lignende, ledd (3) bokstav a). Gjelder trinnfri adkomst til balkong/terrasse.

§ 12-13. Dør, port og lignende, ledd (3) bokstav c). Gjelder trinnfri terskel ved alle dør i leiligheten.

I følge tegninger er det ikke noen terskel ved skyvedører i leiligheten. Det står heller ikke noe om trinnfri terskel som kontrollpunkt i tilsendte sjekklister.

Av hensyn til fremdriften i tilsynet ber vi om tilbakemelding innen 13.7.2020.

Med hilsen

Lidija Drec
saksbehandler

