

Ringsaker kommune
Postboks 13

2381 BRUMUNDDAL

Deres referanse	Saksbehandler Jan Erik Engen	Vår referanse 19/00178-67	Dato 25.09.2019
------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

EN - Høring og offentlig ettersyn reguleringsplan for Bjørkhaugen Mesnali i Ringsaker

Eidsiva Nett (EN) besvarte MjøsPlan AS sin reguleringsplan den 27/4-2017, men jeg kunne ikke se at besvarelsen var registrert hos Ringsaker kommune. Jeg legger derfor med en kopi av vårt svar fra 27/4-2017. I tiden som har gått fra mitt svar 27/4-2017 har det kommet nye bestemmelser som tilsier at det må monteres egen nettstasjon for planlagt utbygging.

Deres referanse	Saksbehandler Jan Erik Engen	Vår referanse 17/00025-38	Dato 27.04.2017
------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

EN -Planprogram og reguleringsarbeid for Bjørkhaugen Nordre (gnr/bnr 518/2 i Ringsaker kommune)

Eidsiva Nett AS (EN) har eksisterende nett innenfor planlagt reguleringsområde, se kartskisse. Ved etablering av fritidsboliger må det tas hensyn til dette nettet. Dersom det blir behov for å flytte på noen av dette nettet må dette i sin helhet bekostes av utbygger så sant det ikke foreligger andre avtaler. Skal det graves nær eksisterende kabler, vil vi etter forespørsel påvise kablene.

EN må vurdere om de har tilstrekkelig kapasitet i eksisterende lavspentnett til å forsyne det regulerte fritidsboligområdet med strøm. Dette kan først utføres når EN har fått informasjon om effektbehov og plassering av nye fritidsboliger.

Dersom det er ønske om at de nye boligene skal tilknyttes vårt fordelingsnett, må det derfor avsettes plass for å sette opp ny transformatoriosk inne på området. Vi ønsker at tomt for denne avsettes og tas med i reguleringsplanen. For å kunne oppnå maksimal utnyttelse av det nye forsyningsanlegget, ønsker vi at transformatoriosken plasseres så sentralt som mulig i området.

Vi ønsker å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter når det gjelder plassering av transformatoriosk eller event. tilpasning av øvrige elanlegg i den nye reguleringsplanen.

Forsyningen til selve transformatoriosken krever inn- og utgående 22 kV kabler, og det må klargjøres trase for disse kablene. Kabeltraseen vil sannsynligvis strekke seg noe utover reguleringsplanområdet, og avtaler med berørte grunneiere og avklaring mot gjeldende planer må foreligge for kablene kan legges.

Innenfor det aktuelle planområdet legges lavspentkabler fra transformatoriosk og frem til kabelfordelingsskap, og ut fra disse skapene legges stikkledninger frem til eiendomsgrensen til hver enkel bolig som ønsker tilknytning til EN's fordelingsnett. Huseier må selv sørge for kabelgrøft på egen eiendom. EN leverer kabel frem til husvegg. Trase for lavspentkabler og plassering av fordelingskap må være avklart før utbyggingen starter.

NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse: **19/00178-67**

EN har et omfattende arbeidsprogram. Vi har dessuten behov for at prosjektet på forhånd blir ført opp i vårt årsbudsjett. Med dette som bakgrunn ønsker vi tilbakemelding fra utbygger så raskt som mulig om planlagt oppstart av utbyggingen. Vi ønsker også å bli informert om det finnes planer for utbyggingstakten for området, og vil i den forbindelse avklare fremdriftsplan med utbygger.

Med vennlig hilsen
Eidsiva Nett AS

Jan Erik Engen
Planingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kartskisse (Ikke i målestokk)



Med vennlig hilsen
Eidsiva Nett AS

Jan Erik Engen
Planingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.