

Studiosw
Postboks 13

2301 HAMAR

Deres referanse

Saksbehandler
Jan Erik Engen

Vår referanse
19/00178-26

Dato
09.04.2019

EN - 1378 - Åsmarkvegen Moelv - varsel om oppstart av detaljregulering

Skal Eidsiva Nett AS (EN) forsyne det regulerte boligområdet med strøm må enten eksisterende nettstasjoner ombygges eller det må monteres en ny nettstasjon. Dette spørsmålet kan først avklares når energibehovet og plasseringen av dette er avklart. Vi ønsker at tomt for eventuell ny nettstasjon avsettes og tas med i reguleringsplanen. Det er ønskelig med en dialog for å få avklart dette.

EN har eksisterende kabler i området som vist på vedlagte kartskisse, og dersom det blir behov for å flytte på noen av disse må dette i sin helhet bekostes av utbygger så sant det ikke foreligger andre avtaler. Skal det graves nær eksisterende kabler, vil vi etter forespørsel påvise kablene.

Innenfor det aktuelle planområdet legges lavspenkabler fra transformatoriosk og frem til kabel fordelingsskap, og ut fra disse skapene legges stikkledninger frem til eiendomsgrensen til hver enkel bolig som ønsker tilknytning til EN's fordelingsnett. Huseier må selv sørge for kabelgrøft på egen eiendom. EN leverer kabel frem til husvegg. Trase for lavspenkabler og plassering av fordelingsskap må være avklart før utbyggingen starter. Kabeltraseene vil sannsynligvis strekke seg noe utover reguleringsplanområdet, og avtaler med berørte grunneiere og avklaring mot gjeldende planer må foreligge før kablene kan legges.

Med vennlig hilsen
Eidsiva Nett AS

Jan Erik Engen
Planingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kartskisse (Ikke i målestokk)

